

สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร ๙ ชั้น

สัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดย นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑๐๙๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๔๐/๒ หมู่ที่ ๔ ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดย นายมักร สมบูรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.๓ ๐๑๔๒๓๔ ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร ๙ ชั้น เป็นราคาทั้งสิ้น ๑๗๙,๓๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๑,๗๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๒

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ (ใบเสนอราคา) จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ (ขอบเขตของงาน) จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกัน ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อ ให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
HITECH TECHNOLOGY SOLUTION CO.,LTD.

/พ.๒๖๖๐๖ - - -

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายมักร สมบูรณ์)

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ภายในวันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลบางพลี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือขอลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๑ ปีเดือนวัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้ทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑ (หนึ่ง) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อ มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อ มีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด



บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
HITECH TECHNOLOGY SOLUTION CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

...../การที่ผู้ซื้อ...
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายมักร สมบูรณ์)

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายมักร สมบูรณ์)

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
HITECH TECHNOLOGY SOLUTION CO.,LTD.



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนิศ ปานรอด)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายรชานนท์ ละอองทอง)

นิติกร



HITECH TECHNOLOGY SOLUTION CO.,LTD.

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

88 ซอยเทอดไท59/1 ถนนเทอดไท

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel.08-1743-1626 Email:Hitechthai@gmail.com

ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลบางพลี

88/1 หมู่ 8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Tel.0-2750-4900-1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เลขที่ QT020/2019

บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้โอกาสในการเสนอราคา ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ ITEM	รหัสสินค้า CODE NO.	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QTY.	ราคา/หน่วย UNIT PRICE	ราคารวม AMOUNT
1	CL180	ตัวตรวจจับควันไฟ (Photo Smoke Detector)	48 ชุด	1,450.00	69,600.00
2	-	ค่าติดตั้ง	1 งาน	5,000.00	5,000.00
รวมเป็นเงิน Total					74,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					5,222.00
(เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total					79,822.00

ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับยังบริษัทฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง
เงื่อนไขการชำระเงิน เมื่อส่งมอบงาน

ยื่นราคาภายใน 60 วัน

กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน

การรับประกัน 12 เดือน



มักร สมบูรณ์

ลงชื่อ (ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ)

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
HITECH TECHNOLOGY SOLUTION CO.,LTD

มักร สมบูรณ์

วันที่.....

08-1713-0287

รับทราบ



HITECH TECHNOLOGY SOLUTION CO.,LTD.

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

88 ซอยเทอดไท59/1 ถนนเทอดไท

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

Tel.08-1743-1626 Email:Hitechthai@gmail.com

ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลบางพลี

88/1 หมู่ 8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Tel.0-2750-4900-1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เลขที่ QT018/2019

บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้โอกาสในการเสนอราคา ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ ITEM	รหัสสินค้า CODE NO.	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QTY.	ราคาหน่วย UNIT PRICE	ราคารวม AMOUNT
1	-	จัดซื้อระบบตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 20 โซนตรวจจับ พร้อมแบตเตอรี่ (CL-9600) ของอาคาร 9 ชั้น รพ.บางพลี	1 ตู้	79,000.00	79,000.00
2	-	อุปกรณ์ติดตั้งและเข้าระบบ	1 งาน	4,000.00	4,000.00
3	-	ค่าติดตั้ง	1 งาน	10,000.00	10,000.00
รวมเป็นเงิน Total					93,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					6,510.00
(เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น Grand Total 99,510.00

ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับยังบริษัทฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง

เงื่อนไขการชำระเงิน เมื่อส่งมอบงาน

ยื่นราคาภายใน 90 วัน

กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน

การรับประกัน 12 เดือน



มักร สมบูรณ์

ลงชื่อ (ผู้อนุมัติใบสั่งซื้อ)

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
HITECH TECHNOLOGY SOLUTION CO.,LTD.

มักร สมบูรณ์

วันที่.....

08-1713-0287

๔.๑.๒ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสถานะต่างๆ บนหน้าตู้ควบคุม ดังนี้

- Fire lamp : จะติดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
- Main sound Buzzer : จะมีเสียงดังขณะแจ้งเหตุ
- Zone lamp : จะติดข้างแสดงโซนที่เกิด Alarm
- Fire Telephone : สามารถใช้โทรศัพท์คุยกันได้
- Trouble lamp : แจ้งเหตุขัดข้องต่างๆ
- Control Switch : สำหรับการควบคุมเช่น เปิด/ปิด เสียงที่ตู้ควบคุม (FCP)

การทดสอบการทำงานของตู้ควบคุม การทดสอบ Battery และการ Reset ระบบหลังเหตุการณ์เป็นปกติ

๔.๒ เครื่องตรวจจับควันไฟ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๑ ส่วนประกอบเครื่อง

๔.๒.๑.๑ ตาข่ายกันฝุ่น ความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๑ มม. เส้นผ่าศูนย์กลางของตาข่าย ไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ มม. รูเล็กมีไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ ช่อง ผิวตาข่ายเรียบไม่ติดฝุ่นละออง

๔.๒.๑.๒ วัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิ กันความชื้น ทนแรงกดจากไฟฟ้าสถิตได้ ทั้งวงจรมี ผสมด้วยเหล็กกล้า ๓ มม. สามารถป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอกได้

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน

๕.๑ รายละเอียดตามมาตรฐานที่กำหนด

๕.๑.๑ ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด หรือมาตรฐาน วสท. การติดตั้ง ต้องเป็นไปตามกฎของสถาบันดังกล่าว

๕.๑.๒ อุปกรณ์ของระบบแจ้งเหตุเกิดไฟไหม้ต้องเป็นของใหม่ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ยังไม่เคย ใช้งานมาก่อนทั้งระบบตรวจจับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดต่างๆ ต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานรับรอง CE, FM Approved มีรหัสเฉพาะของสินค้าแต่ละรุ่นและประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๕.๒ รายละเอียดทั่วไป

๕.๒.๑ ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้เองทั้งหมด โดยจะต้องทำให้ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจ้าง นำมาใช้จะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้จ้างก่อนที่จะสั่งซื้อและติดตั้ง

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ มามี)

นายช่างเทคนิค

/๕.๒.๒ อุปกรณ์...



บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
HITECH TECHNOLOGY SOLUTION CO.,LTD.

ณิชา ลมขุนทด

๕.๒.๒ อุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทั้งหมด ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยติดตั้งและใช้งานมาก่อน มีสภาพสมบูรณ์ไม่เสีย ไม่ชำรุดบกพร่อง พร้อมใช้งานในด้านการแจ้งเตือนอพยพแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อความปลอดภัยและพร้อมใช้ตลอดในการแจ้งและการอพยพ

๕. การรับประกัน

ระยะเวลาประกัน เป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว หากมีการชำรุดบกพร่องหรือเสียหายภายหลังจะต้องซ่อม และเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๖. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดและติดตั้งส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๗. งานงวดและการเบิกจ่าย

กำหนดการเบิกจ่ายเงิน เป็นงวดงานงวดเงินเดียว จ่ายให้ผู้ซื้อเมื่องานแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ดี

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ มามี)

นายช่างเทคนิค



บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
HITECH TECHNOLOGY SOLUTION CO.,LTD.

๖๐๙ ๖๖๖๖